

Gmina i Miasto Jastrowie
64-915 Jastrowie, ul. Żymierskiego 79
tel. 67 266 22 11, fax: 67 266 23 42
NIP 767-167-38-24 REGON 570791359

Jastrowie, 18.07.2017r.

Wyjaśnienie

Dotyczy: zapytania – „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Brzeźnica Kolonia i Sypniewo”

Pytanie: Czy jest dopuszczalny gruz betonowy na dolną warstwę nawierzchni 10 cm? Jeśli tak to ile może być domieszek?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie w warstwie dolnej nawierzchni – podbudowie – gruzu betonowego frakcji 0-63. Dopuszczalny procent innych domieszek maksymalnie 10%.

Warstwa górna nawierzchni jak w przedmiarze z kruszywa łamanego 0-31,5.

Piotr Wojtiuk
BURMISTRZ GMINY I MIASTA
JASTROWIE

