

Urząd Gminy i Miasta

64-800 Gostków, wieś
ul. Żytna 79
tel. 67 266 22 11
fax: 67 266 23 42

07 WRZ 2016

Wyjaśnienie

W treści zapytania ofertowego z dnia 01.09.2016 r. błędnie określono treść napisu na kopercie, w której należy złożyć ofertę.

Winno być:

„ Oferta powinna znajdować się w zamkniętej kopercie, z zamieszczonym napisem: **Oferta -na wykonanie PRZEBUDOWY DRÓG DOJAZDOWYCH DO GRUNTÓW ROLNYCH W M. SYPNIEWO Nie otwierać przed 09.09.2016 r. do godz. 10⁰⁰.**”

Zamawiający dopuszcza zastosowanie w warstwie dolnej nawierzchni – podbudowie gruzu betonowego frakcji 0-63. Dopuszczalny procent innych domieszek maksymalnie 10%.
Warstwa górna nawierzchni jak w przedmiarze z kruszywa łamanego 0-31,5.

**Z upoważnienia Burmistrza
GMINY I MIASTA**
inż. Jerzy Klimczak
Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta